

Netzebene	Jahresarbeit RLM Kunden	Jahreshöchstlast aller Entnahmen §23c Abs.2 EnWG	Netzverluste § 23c Abs. 2 EnWG	Bezug aus vorgl. Netzebenen § 23c Abs.3 EnWG	Höchstentnahmelast aus vorgel. Netzebenen § 23c Abs.3 EnWG	Dez. Einspeisung § 23c Abs.3 EnWG	Netzverluste (prozentual) § 23c Abs.3 EnWG	Entnommene Arbeit
HöS								
HöS/HS								
HS								
HS/MS	0 kWh	10.834 kW	156.858 kWh	39.253.802 kWh	10.834 kW		0,40%	39.096.944 kWh
MS	17.408.476 kWh	11.003 kW	161.827 kWh	39.096.944 kWh	10.791 kW	2.368.987 kWh	0,41%	38.935.118 kWh
MS/NS	0 kWh	6.603 kW	113.826 kWh	23.895.628 kWh	6.603 kW		0,48%	23.781.803 kWh
NS	8.640.844 kWh	7.547 kW	178.344 kWh	23.781.803 kWh	6.572 kW	10.148.328 kWh	0,75%	23.603.459 kWh

Netzebene	Dez. Einspeisung § 23c Abs.3 EnWG pro Monat											
	Jan 21	Feb 21	Mrz 21	Apr 21	Mai 21	Jun 21	Jul 21	Aug 21	Sep 21	Okt 21	Nov 21	Dez 21
HöS												
HöS/HS												
HS												
HS/MS												
MS	157.967 kWh	167.632 kWh	211.980 kWh	224.927 kWh	232.750 kWh	214.301 kWh	216.634 kWh	217.556 kWh	208.510 kWh	186.273 kWh	163.816 kWh	166.642 kWh
MS/NS												
NS	581.753 kWh	731.563 kWh	1.088.673 kWh	1.123.531 kWh	1.032.107 kWh	1.021.591 kWh	884.438 kWh	818.626 kWh	928.005 kWh	729.341 kWh	599.721 kWh	608.980 kWh